



PREHL'ADNÝ VÝKRES – NOVÝ STAV M 1 : 50


POZDĽŽNY REZ A – A



PRIEČNY REZ B – B



SPÔSOB OPRAVY POVRCHU SPODNEJ STAVBY A NK M 1 : 10



POUŽITÝ MATERIÁL	
RÍMSY	C 35/45-XC4, XD3, XF4 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3
ZAISŤOVACIE PRAHY	C 16/20-XC0-Cl 1,0-Dmax22-S3
POVRCH NK A SPODNEJ STAVBY	SANAČNÁ MALTA R4
BETONÁRSKA OCEĽ	B 500 B
OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206/NA	

ZMENA	INDEX	DÁTUM	MENO-PODPIS	TEXT ZMENY	KONTROLA	DÁTUM	MENO-PODPIS

Z M E N Y D O K U M E N T Á C I E

ČÍSLO PARÉ:

ÚPRAVA SPODNÉHO A ZVISLÉHO POVRCHU NK A SPODNEJ STAVBY

- ODSTRÁNENIE ZEMINY SPODNEJ STAVBY DO HĽBKY cca. 200 mm
- OČISTENIE KONŠTRUKCIE VYSOKOTLAKOVÝM VODNÝM LÚČOM NA ZDRAVÝ BETÓN S ODRHOVOU PEVNOSŤOU 1-1,5 MPa
- ODSTRÁNENIE SKORODOVANÝCH ČASTÍ VÝSTUŽE A OŠETRENIE ANTIKORÓZNYM NÁTEROM
- V PRÍPADE VÄČŠIEHO POŠKODENIA ÚČINNEJ PLOCHY VÝSTUŽE SA DOPLNÍ EXISTUJÚCA VÝSTUŽ DODATOČNE LEPENOU
- APLIKÁCIA KRYŠŤALICKÉHO IZOLAČNÉHO NÁTERU/ NÁSTREKU, NA REALKALIZÁCIU KARBONATIZOVANÉHO BETÓNU
- A AKO OCHRANU PROTI PÔSOBENIU CHLORIDOV NA BÁZE CEMENTOVEJ KRYŠŤALIZÁCIE
- NANESENIE SPOJOVACIEHO MOSTÍKA
- APLIKÁCIA SANAČNÉHO SYSTÉMU (SANAČNÁ MALTA R4) – JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 30 mm, DVOJVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 50 mm
- NANESENIE OCHRANNÉHO A ZJEDNOCUJÚCEHO NÁTERU.

ÚPRAVA HORNÉHO POVRCHU NK

- ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VRSTIEV VOZOVKY
- OČISTENIE BETÓNU NK VODNÝM LÚČOM,
- APLIKÁCIA KRYŠŤALICKÉHO IZOLAČNÉHO NÁTERU/ NÁSTREKU NA REALKALIZÁCIU KARBONATIZOVANÉHO BETÓNU
- A AKO OCHRANU PROTI PÔSOBENIU CHLORIDOV NA BÁZE CEMENTOVEJ KRYŠŤALIZÁCIE
- VYROVNANIE NEROVNOSTÍ NA POVRCHU SANAČNOU MALTOU R4
- POLOŽENIE VRSTIEV VOZOVKY VRÁTANE IZOLÁCIE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Roman Leško	VYPRACOVAL: Ing. Roman Leško	LONGINUS, s.r.o. Hrdinov SNP 173 Vyšný Medzev		
MIESTO STAVBY: k.ú. Hrišovce				
INVESTOR: Obec Hrišovce				
STAVBA: MODERNIZÁCIA MOSTA č. 1 CEZ MIESTNY POTOK V OBCI HRIŠOVCE		STUPEŇ PD: PROJEKT PRE RS		
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES – NOVÝ STAV		FORMÁT: 3x4	DÁTUM: 12/2020	PROFESIA: IS
		MIERKA: 1 : 50/10		Č.PRÍLOHY: D.3